



N.HŚ.5211.3.3.2026
Toruń, 23 marca 2026 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży
ul. 3 Maja 12a
87-140 Chełmża

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Chełmża w 2025 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757, ze zm.) oraz § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2025 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu z następujących punktów monitoringowych:

nr 0463PWOD0026 - Chełmża, ul. 3 Maja 12a, Stacja Uzdatniania Wody,
nr 0463PWOD0027 - Chełmża, ul. Frelichowskiego, przepompownia ścieków,
nr 0463PWOD1016 - Chełmża, ul. Chełmińskie Przedmieście 7, przepompownia ścieków,

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdań z wyników badań, realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej w następujących punktach monitoringowych:

nr 0463PWOD0026 - Chełmża, ul. 3 Maja 12a, Stacja Uzdatniania Wody,
nr 0463PWOD0027 - Chełmża, ul. Frelichowskiego, przepompownia ścieków,
nr 0463PWOD0031 - Chełmża, ul. Paderewskiego, wieża ciśnień,
nr 0463PWOD0033 - Chełmża, ul. Wyszyńskiego 5, Szkoła Podstawowa,
nr 0463PWOD0665 - Chełmża, ul. Bydgoska 9, Przedszkole,
nr 0463PWOD0975 - Chełmża, ul. Szewska 23, Szpital Powiatowy,

stwierdzam przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Chełmża.

Uzasadnienie

W ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki wody z wodociągu Chełmża w wyznaczonych punktach monitoringowych, w tym 2 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu Chełmża w oparciu o sporządzony i uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu harmonogram badań. W ramach monitoringu wewnętrznego do badań laboratoryjnych pobrano i zbadano 27 próbek wody z wodociągu Chełmża z ww. punktów monitoringowych, w tym 7 próbek w zakresie parametrów grupy A, 2 próbki w zakresie parametrów grupy B i 18 próbek kontrolnych.



Przeprowadzone badania wykazały, że 2 parametry nie odpowiadały wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym w zakresie:

- manganu - oznaczono 6 razy przekroczenie w zakresie 54- 95 µg/l, przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l,
- żelaza - oznaczono 3 razy przekroczenie w zakresie 219-258 µg/l, przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l.

W 2025 r. obowiązywała Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu wydana w 2024 r., stwierdzająca warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z Wodociągu Chełmża w zakresie parametru manganu i żelaza.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w ww. zakresie uległa poprawie i uzyskano wynik spełniający wymagania obowiązującego rozporządzenia.

Pozostałe parametry oznaczone w próbkach wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej nie przekraczały dopuszczalnych wartości, określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu Chełmża po przeprowadzonych działaniach naprawczych w 2025 r., spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej w 2025 r. z wodociągu Chełmża.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
Paweł LISEWSKI

/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie (e-Doręczenie)

2. aa – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Chełmży – elektronicznie (e-Doręczenie)